

## **Проинструктирован - значит защищен!**

10.01.2018

Сотрудниками 3 РОПНР Управления по СВАО ГУ МЧС России по г. Москве продолжается работа в области профилактических мероприятий на объектах и территориях задействованных в праздновании нового 2018 года. Так при проведении противопожарных инструктажей и отработок действий по эвакуации из зданий и помещений с персоналом учреждений сотрудники МЧС объясняют, что в помещениях, где проводятся новогодние вечера, балы и детские утренники, должны соблюдаться следующие требования пожарной безопасности:

- Допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее, чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями. Установка елок и проведение мероприятий в деревянных зданиях допускается только в помещениях, расположенных не выше первого этажа.
- Во время проведения новогодних мероприятий с детьми неотлучно должен находиться преподаватель, класный руководитель или воспитатель.
- Елка должна устанавливаться на устойчивом основании (подставке) и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка.
- При отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки должны проводиться только в светлое время суток.
- Количество присутствующих в помещениях, используемых для проведения новогодних елок, устанавливается из расчета 0,75 кв. м. на человека, а при проведении танцев, игр и подобных им мероприятий — из расчета 1,5 кв. м на одного человека (без учета площади сцены). Заполнение помещений людьми сверх установленной нормы не допускается.
- Во время проведения мероприятий двери эвакуационных выходов должны содержаться открытыми, а при проведении мероприятий с детьми у каждой двери зала (помещения) должен находиться дежурный.
- Над дверями, предназначенными для эвакуации людей, должны быть установлены световые указатели зеленого цвета с надписью «ВЫХОД», а в коридорах знаки направления эвакуации. Дежурный персонал должен быть обеспечен исправными электрическими фонарями.
- Иллюминирование елок должно проводиться специалистом — электриком только гирляндами заводского изготовления. Иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться только гирлянды с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт. При обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена.
- На прилегающей к объекту территории крышки колодцев пожарных гидрантов должны быть очищены от снега и льда, а на стенах зданий установлены световые указатели их расположения.
- Демонтаж елки должен быть проведен не позже следующего дня по окончании мероприятий.
- В целях предотвращения перегрузки в культурно-зрелищных учреждениях во время представлений должно быть максимально ограничено нахождение в фойе и других помещениях сопровождающих детей взрослых (родителей).
- Для формирования и продажи новогодних подарков должно быть определено специальное помещение, отвечающее требованиям пожарной безопасности.

3 РОПНР Управления по СВАО ГУ МЧС России по городу Москве напоминает, что в соответствии с нормативно - правовыми актами Российской Федерации и Федеральным законом «О пожарной безопасности» в случае пожара и чрезвычайного происшествия к ответственности могут привлекаться как собственники помещений, так и лица, на которые возложена ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности. Следует помнить, что правила пожарной безопасности созданы не для того, чтобы ограничить свободу и право людей на праздник, а для того, чтобы защитить Вашу жизнь и здоровье. В случае обнаружения первых признаков пожара звоните по телефонам вызовов пожарной охраны 01 и 101.

□

Адрес страницы: <http://butyrsky.mos.ru/direction-of-activity/security/information-mes/detail/7079520.html>

---

[Управа Бутырского района города Москвы](#)